



SJEVERNO PROČELJE

- MS- KUTLOJA ZA MJERENJE SPOJI
- 01- USPOJENSKI VOD (PUNJ VODIC) VZA OD NEHRĐAVIČKOG ČELIKA FI 8 MM
- VOD UNUTRO U PVC CJEVI I UČVRŠTITI
- 02- POSTOLJECA KROVNA SPOLNICA
- 03- OBLUPNICA ZA KISNI ŽLJEBOV
- POVEZATI SVE METALNE DIJELOVE (OKVIRE PROZORA, VRATA) SA VODIKOM FI 8 MM VZA NA SUSTAV LPS-4
- SVE METALNE DIJELOVE NA KROVNIM PLOHAMA I METALNE OPAŠKE, ANTENSKI STUP, -I- POVEZATI NA SUSTAV LPS-4
- 04- VODIC VZA, FI 8 MM POSTAVITI NA SLEJENSKENJE NOSAČE

MILENKO MUSULIN
E1846
OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

Br. : Naziv djela		Kom. :	Materijal :	Dimenzije :	Napomena :
Tertka		10-152	Investitor :	OS DR. FRANJE TUĐMANA	
POLOS d.o.o.		3	Mapa :	RIJEČKA 2, 53201 LIČKI OSIK	
HR Zagreb, Korčulanska 1		10-152	Zem. :	POS. 14.0.20	
		10-152	Datum :	prezent. 10	
		10-152	Izradio :	M. Musulin	
		10-152	Crtao :	M. Musulin	
		10-152	Suradnik :	M. Musulin	
		10-152	Projektor :	M. Musulin	
		10-152	Projekt :	ELEKTRO TEHNIČKI	
		10-152	Sadržaj :	SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA MUNJE	
		10-152	Projekat :	SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA MUNJE	
		10-152	Br. crteža :	09	
		10-152	Uput :	01	
		10-152	Opis list :	-	
11. 12. 2020.		Datum	Inz.	Tehnički nacrt	